

REFERENCIAS

	CAÑERÍA EXISTENTE		EMPALME
	CAÑERÍA A EJECUTAR		TAPÓN
	VÁLVULA ESCLUSA		BALDÍO
	HIDRANTE		EDIFICADO
	RAMAL T		PISO DE TIERRA
	RAMAL DOBLE		PISO DE HORMIGÓN
			PAVIMENTO ASFÁLTICO

RESUMEN

Cañería: PVC K10 Ø160, longitud=2000,00m.


Conexiones domiciliarias: -

Empalmes: 2 (dos).


Válvulas: Esclusa H° D° (bridada) Ø 100 mm - 1 (una).

Hidrantes: A bola HF de 75mm - 1 (uno).

DETALLE NUDO ①



DETALLE NUDO ②



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ PROVINCIA DE MENDOZA Dirección de Obras Públicas, Privadas y Vivienda		DEPARTAMENTO DE LA PAZ - MENDOZA		Agua
PROYECTO		DIR. TÉCNICO/REP. TÉCNICO		Obra por cuenta de terceros Nº Actuación
Municipalidad de La Paz		Municipalidad de La Paz		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA HOSPITAL ARTURO ILLIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, MENDOZA
COSTEANTE/COMITENTE/CLIENTE		APROBACIÓN		
Municipalidad de La Paz		Municipalidad de La Paz		UBICACIÓN: Lateral oeste de RPr N° 50, entre escuela Galileo Vitale y Hospital Arturo Illia, y desde este último hacia la planta de Aysam en Ruta Nacional N° 7, Dpto. de La Paz, Mendoza.
Planimetría				
FECHA DE DIBUJO	PLANO Nº	ESCALAS	ARCHIVO DE PLANOS	
21/05/2020	1 de 2	Plano Agua Hospital	